



認定番号 1808-00466-56

認定合格証

親綱支柱(第1種)
KSPSTH-I

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 平成30年 8月31日

日鐵住金建材株式会社 殿
(株)辻熔工業所 伊賀工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人





試験番号 1808-00466-5601

発行日：平成30年8月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会



- 申請者 日鐵住金建材株式会社
- 工場名 (株)辻熔工業所 伊賀工場
- 種類、型式及び数量 親網支柱(第1種 兼用型) KSPSTH-I 12本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親網支柱・支柱用親網・緊張器」
- 試験実施日 平成30年8月7日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

落下阻止性能試験

供試体の取付方向		平行					
供試体組 No.		1		2		3	
供試体 No.		1	2	3	4	5	6
折損の有無		無	無	無	無	無	無
(親網支柱の高さ 落下後/落下前)		(99%)	(99%)	(99%)	(99%)	(99%)	(97%)
離脱の有無		無	無	無	無	無	無
供試体の取付方向		直交					
供試体組 No.		4		5		6	
供試体 No.		7	8	9	10	11	12
折損の有無		無	無	無	無	無	無
(親網支柱の高さ 落下後/落下前)		(95%)	(100%)	(94%)	(100%)	(95%)	(100%)
離脱の有無		無	無	無	無	無	無
認定基準による値	折損の有無	支柱各部に折損が無いこと					
	離脱の有無	親網支柱の高さが「落下後/落下前×100≥65%」であること					
		支柱が支柱固定ジグから離脱しないこと					
		親網保持金具から親網ジグが離脱しないこと					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし